



Instrucciones de instalación
Mounting instructions:



Mando bloqueable
Padlockable Handle




Mando con tornillo
Screw Handle


Conexionado / Connection

	Calibre / Size 0		Calibre / Size 1	
	12, 16 y 25A		25, 32 y 40A	
Tornillos Connection screws	M4 Pz2		M5 Pz2	
Par de apriete Torque	1,6		2,0	
Terminal				
Sección de cable Wire section				
Rígido Stranded	2,5 - 6		6 - 25	
Flexible	2,5 - 6		6 - 16	

Fijación / Fixing



Cableado / Wiring




⚠ PELIGRO / DANGER


TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Montaje / Installation



Mando seguridad / Padlockable handle



Esquemas / Diagrams

552 Interruptor 3P
3P switch

5	6		X
3	4		X
1	2		X

552 0 1

553 Interruptor 4P
4P switch

7	8		X
5	6		X
3	4		X
1	2		X

553 0 1

556 Interruptor 6P
6P switch

11	12		X
9	10		X
7	8		X
5	6		X
3	4		X
1	2		X

556 01

* Contactos auxiliares / Auxiliary contacts

Tipo/Type A

11	12		X
9	10		X
7	8		X
5	6		X
3	4		X
1	2		X

C.AUX
TIPO A 0 1

Tipo/Type G


11	12		X
9	10	X	
7	8		X
5	6		X
3	4		X
1	2		X

C.AUX
TIPO G 0 1

* La numeración de los contactos auxiliares puede variar en función de los pisos del aparato.

Auxiliary contacts identification number change based on the number of switch cells.

Dimensiones / Dimensions



⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.